

滋賀県道路公社琵琶湖大橋有料道路料金所

施工 / 1991 (平成3) 年 2 月 調査経年 / 13 年 所在地 / 滋賀県守山市 環境 / 工業地域 (湖岸)



■ 使用箇所および材料

- 使用箇所 …… 天井
- 使用量 …… 800m²
- 種類・質別 …… A1100P-H24
- 板厚 …… 1.0mm
- 形状 …… スパンドレル
- 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 クリヤースパンドレル

■ 調査結果

汚れが目立ち、蜘蛛の巣がほぼ全面に張っている。光沢は残っており、塗膜の劣化はない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	—
変退色	—	—	—	◎	◎	◎	—
光沢	—	—	—	◎	◎	◎	—
白亜化	—	—	—	◎	◎	◎	—
腐食 (加工部含む)	—	—	—	◎	◎	◎	—

● 施主のひとこと

蛍光灯は虫が寄りにくいものに変更した。しかし、湖畔に24時間電気をつけているので、虫が集まってくる。1年に1回清掃を行っている。アルミニウムは特に問題がない。