

神戸市庁舎1号館

施工／1989(平成1)年 9月 調査経年／15年 所在地／兵庫県神戸市 環境／市街地域(海岸地域)



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 2,000m²
 種類・質別 …… A5052P-H34
 板厚 …… 1.2mm
 形状 …… 段ぶき
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 メタリックグレーブラック(404B)

■ 調査結果

変形はがれなどなく、特に問題となる点は見受けられない。腐食も認められず、汚れの付着もない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	—
変退色	—	—	—	◎	◎	◎	—
光沢	—	—	—	◎	◎	◎	—
白亜化	—	—	—	◎	◎	◎	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	◎	◎	—

● 施主のひとこと

特にメンテナンスもしていないし、問題もない。